ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ **ПУТЕВИ СРБИЈЕ**	**Допис**

Београд, Булевар краља Александра бр. 282
www.putevi-srbije.rs
Број: ROP-BTP-22439-LOC-1-HPAP-10/2024
Датум: 30.07.2024.године
Наш број: ID146-24

Општина Бачка Топола
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и привреду

Предмет: Одговор на захтев за издавање услова за пројектовање

На основу вашег захтева за издавање услова за пројектовање за изградњу водоводног колектора ДН110, фекалног колектора ДН200, атмосферског колектора ДН315 на стационажи пруге код км 143+729, на катастарским парцелама број: 7522, 7304/1 и 7317/1 К.О. Бачка Топола, Бачка Топола, увидом у документацију достављену кроз систем за електронско подношење пријава, ималац јавних овлашћења ЈП "Путеви Србије" констатује следеће:

- **идејно решење** не садржи све податке и прилоге дефинисане Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС", број 96/23) Прилог 10 - посебни садржаји идејног решења у вези са прикључењем на јавни пут:

- на **ситуационом плану** није обележен државни пут у складу са Уредбом о категоризацији државних путева („Службени гласник РС", број 87/2023 и 24/2024). Стационаже државног пута на местима планираних инсталација утврдити директним мерењем на терену у односу на познате стационаже чворних тачака (координате чворних тачака налазе се на сајту ЈП "Путеви Србије" (директан линк https://cloud.gdi.net/smartPortal/SRBRefSistem).
- нису дати **попречни профили пута** са свим елементима пута и границама парцела на којима се пут налази, дефинисаним положајем планираних инсталација и растојањем у односу на крајње тачке попречног профила пута, и свим техничким детаљима (попречне профиле урадити обавезно на почетку и крају паралелног вођења поред државног пута, на месту укрштаја, у зони путних објеката и другим карактеристичним местима);

- **Потребно је доставити и све цртеже у DWG или DWF формату.**

За све додатне информације, обратите се Ивани Дробњак,
на телефон 021/422-466 или на mail: ivana.drobnjak@putevi-srbije.rs

ЈП „Путеви Србије"
Помоћник директора
Миодраг Поледица, маст. инж. саобр.

Miodrag Poledica 429170
Digitally signed by Miodrag Poledica 429170
Date: 2024.08.01 11:24:56 +02'00'

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД	
Обрађивач Ивана Дробњак, грађ.инж.спец.	
Шеф одсека за издавање услова: Иван Бошњак, дипл.инж.саобр.	